


発行年月日 平成27年11月4日

報告書番号 GE150423 - 00

## 測定結果報告書

株式会社山梨県環境科学検査センター  
〒400-0111  
山梨県甲斐市竜王新町2277-12  
TEL 055-278-1600 FAX 055-278-1601  
測定責任者 小林 規矩夫



放射性物質の測定結果を以下のとおり報告いたします。

件 名 : 放射性物質測定

試料受領年月日 : 平成27年11月2日

測定対象試料名 : 井戸水

採取場所 : 1F流し蛇口

試料採取日時 : 平成27年10月30日 9:00

測定方法 : 水道水等の放射能測定マニュアル（平成23年10月厚生労働省健康局水道課）  
ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる  
放射能測定法

測定項目 : 放射性セシウム（Cs-134、Cs-137、Cs-136）、放射性ヨウ素（I-131）

測定日 : 平成27年11月2日

測定結果は以下のとおりです。

| 測定対象試料名 | 核種     | 放射能濃度 (Bq/kg) | 規制基準値 (Bq/kg) |
|---------|--------|---------------|---------------|
| 井戸水     | Cs-134 | 検出せず          | 10            |
|         | Cs-137 | 検出せず          |               |
|         | I-131  | 検出せず          | -             |
|         | Cs-136 | 検出せず          | -             |

注1 : 放射能濃度は、試料採取日時に半減期補正した値である

注2 : 「検出せず」は、検出限界値未満の意（検出限界値：1Bq/kg）

備考 : 試料種別 水質